

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Дагестан»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н. Ю. Гасанова

02.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 05-00-21/00594-23.В от 02.03.2023

1. Заказчик: Отдел организации деятельности службы и социально гигиенического мониторинга

2. Юридический адрес: Дагестан Респ, г., Махачкала, А.Магомедтагирова, дом 174  
Фактический адрес: Дагестан Респ, Махачкала г, Адильгереев Магомедтагирова 174

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО АКНАДА" КИЗИЛЮРТОВСКОГО Р-НА РД

Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н КИЗИЛЮРТОВСКИЙ, С АКНАДА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,  
Д.11

5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО АКНАДА" КИЗИЛЮРТОВСКОГО Р-НА РД,  
арт.скважина №3 за зданием ФАП, ул. Центральная 11, , Респ, Дагестан, р-н, Кизилюртовский, с, Акнада, ул,  
Центральная, 10

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 27.02.2023 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Асадулаева Н. М., помощник врача по общей гигиене Отдел организации и ведения СГМ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Методы отбора проб для микробиологических  
испытаний", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора № от  
согласно письму № 08-12-495-2023 исследования Escherichia coli (E. coli)ГОСТ 31955.1-2013,Энтерококки  
ГОСТ ISO 7899-2-2018, проводятся вне утвержденной ОА

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00594-00.00-23

10. Оборудование:

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 05-00-21/00594-23.В от 02.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


| № п/п | Наименование, тип     | Заводской номер |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 1     | Фотометр, ЭКСПЕРТ-003 | 1274            |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| №№ п/п  | Определяемые показатели              | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований  |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|--|
| Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы в журнале 00594<br>Образец поступил 27.02.2023 15:00<br>Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29<br>дата начала испытаний 27.02.2023 15:10, дата выдачи результата 02.03.2023 11:53 |                                      |                        |   |                             |  |
| 1   | E. coli                              | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                       | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)<br>п.п.8.1,п.п.8.2,п.п.8.3,п.9 |
| 5   | Энтерококки (фекальные стрептококки) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                       | Отсутствие                  | ГОСТ ISO 7899-2-2018   |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00594-23.В от 02.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Дагестан»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 07.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н. Ю. Гасанова  
02.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 05-00-21/00594-23 от 02.03.2023

1. Заказчик: Отдел организации деятельности службы и социально гигиенического мониторинга
2. Юридический адрес: Дагестан Респ, г., Махачкала, А.Магомедтагирова, дом 174  
Фактический адрес: Дагестан Респ, Махачкала г, Адильгеря Магомедтагирова 174
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения
4. Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО АКНАДА" КИЗИЛЮРТОВСКОГО Р-НА РД  
Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н КИЗИЛЮРТОВСКИЙ, С АКНАДА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,  
Д.11
5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО АКНАДА" КИЗИЛЮРТОВСКОГО Р-НА РД,  
арт.скважина №3 за зданием ФАП, ул. Центральная 11, , Респ, Дагестан, р-н, Кизилюртовский, с, Акнада, ул,  
Центральная, 10
6. Условия отбора, доставки:  
Дата и время отбора: 27.02.2023 09:00 - 09:30  
Ф.И.О., должность: Асадулаева Н. М., помощник врача по общей гигиене Отдел организации и ведения СГМ  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2023 14:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Методы отбора проб для микробиологических  
испытаний", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора № от  
согласно письму № 08-12-495-2023 исследования Escherichia coli (E. coli)ГОСТ 31955.1-2013,Энтерококки  
ГОСТ ISO 7899-2-2018, проводятся вне утвержденной ОА
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 05-00-21/00594-00.00-23
10. Оборудование:

|       |                       |                 |
|-------|-----------------------|-----------------|
| № п/п | Наименование, тип     | Заводской номер |
| 1     | Фотометр, ЭКСПЕРТ-003 | 1274            |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| №№ п/п   | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы в журнале 00594<br>Образец поступил 27.03.2023 15:15<br>Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29<br>дата начала испытаний 27.03.2023 15:30, дата выдачи результата 01.03.2023 15:24 |                                 |                         |   |                                      |                           |
| 1  | Жесткость                       | °Ж                      | 2,85±0,43   | Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) | ГОСТ 31954-2012           |
| 2  | Запах                           | балл                    | 0,00  | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3  | мутность                        | ЕМФ                     | Менее 0,6   | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4  | Привкус                         | балл                    | 0,00  | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016         |
| Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы в журнале 00594<br>Образец поступил 27.02.2023 15:00<br>Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29<br>дата начала испытаний 27.02.2023 15:10, дата выдачи результата 02.03.2023 11:53      |                                 |                         |   |                                      |                           |
| 2  | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                       | Отсутствие                           | МУК 4.2.1018-01           |
| 3  | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                       | Отсутствие                           | МУК 4.2.1018-01           |
| 4  | Общее микробное число(ОМЧ)      | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 14,0  | Не более 50                          | МУК 4.2.1018-01           |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00594-23 от 02.03.2023